

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

(Città Metropolitana di Milano)

Ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 ed art. 191 c. 3 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. si redige il seguente

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

L'anno 2022 addì 04 del mese di Gennaio alle ore 09,00 circa, il sottoscritto arch. Daniele Rivolta, Responsabile Area Urbanistica e Territorio, Manutenzioni e Suap del Comune di Marcallo con Casone, a seguito di problematiche riscontrate nelle classi, ha eseguito un sopralluogo presso il "Plesso Scolastico E. De Amicis" sito in Via Donatori di Sangue 41, riscontrando una serie di problematiche legate agli impianti di riscaldamento.

Al sopralluogo hanno partecipato anche ASM (Gestore delle Centrali Termiche), l'Avv. Guido Maria Ranzani (Legale Rappresentante del Comune di Marcallo) e il Termotecnico Colombo Oliviero.

Durante il sopralluogo si è palesata la necessità di controllare lo stato di funzionamento dell'UTA (Unità di Trattamento Aria) che riscalda il "PALAMARCALLO", palestra di grandi dimensioni presente nel plesso. Durante il controllo da parte di ASM e del Termotecnico sono emerse delle gravi problematiche di funzionamento e che pertanto occorre procedere con urgenza ad un intervento straordinario di riparazione e di ripristino delle corrette condizioni per la salvaguardia dell'igiene e della salute delle persone.

Tutto ciò premesso, e constatata la necessità di eseguire, con urgenza, i lavori di manutenzione e pulizia dell'impianto UTA e messa

in sicurezza dei luoghi, essendo lo stesso installato in un immobile comunale utilizzato dalle Scuole e dalle società sportive come da proposta di intervento cui al protocollo comunale pervenuta in data 11.01.2022 al n.254.

Ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR 5/10/2010 n.207 e art.191 del D.Lgs.267/00;

Ai sensi del Regolamento Comunale dei Lavori, Forniture e Servizi in economia approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 24/11/2008 art.13 punto 5;

RITIENE INDISPENSABILE

Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando:

- La Società ASM srl con sede in via Crivelli, 39 - 20013 Magenta MI (PIVA 12990150158), di comprovata esperienza e affidabilità, per quanto riguarda un intervento straordinario di riparazione e di ripristino delle corrette condizioni per la salvaguardia dell'igiene e della salute delle persone, dell'impianto UTA installato presso l'immobile di proprietà comunale via Donatori di Sangue, 41 denominato "PALAMARCALLO";

Il sottoscritto trasmetterà la documentazione, unitamente al presente verbale, all'organo di competenza che provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori eseguiti.

Marcallo con Casone, 04/01/2022

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA E TERRITORIO, MANUTENZIONI E SUAP

Arch. Daniele Rivolta

*Daniele Rivolta*

