

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

(Città Metropolitana di Milano)

Ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 ed art. 191 c. 3 del D. Lgs.

267/00 si redige il seguente

**VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA**

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di ottobre alle ore 13,30

circa, la sottoscritta geom. Paola Penucchini, Area Tecnica del Comune di

Marcallo con Casone, a seguito di segnalazione pervenuta da parte del signor

Lambo Francesco, Messo Comune di Marcallo con Casone, relativa ad alcune

problematiche riscontrate nel locale adibito a cucina dell'immobile comunale

denominato "Sala Cattaneo" presso il Parco Ghiotti in via Vitali ha provveduto

ad eseguire sopralluogo di verifica. A seguito di quanto sopra, è stato

riscontrando un guasto all'impianto di rilevazione gas installato presso la

cucina, l'interruttore del quadro elettrico guasto e l'elettrovalvola

installata al contatore gas non funzionante.

A seguito di quanto sopra e considerato che la cucina doveva essere utilizzata

il giorno dopo, al fine della sicurezza degli occupanti, ho provveduto a

convocare sul posto le seguenti ditte: Agosti srls di Parabiago e la ditta

Termoidraulica Ci-Elle di Marcallo con Casone.

Considerato che la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra

descritti, riscontrati in una struttura ad uso pubblico, avrebbe potuto

provocare gravi rischi che minacciano la pubblica incolumità ed in particolare

i cittadini che utilizzano detta struttura pubblica, così come previsto

dall'art. 54 c. 2 del D. Lgs. n. 267/000, così come sostituito dall'art. 54 c. 2

del D. Lgs. n. 267/000, così come sostituito;

- Ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR 5/10/2010 n.207 e art.191 del D.Lgs 267/00;

- Ai sensi del Verbale n.1 della Centrale Unica di Committenza - Ufficio LPPL (lavori pubblici e polizia locale) del 05.02.2015 in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture fuori dal mercato elettronico per interventi di somma urgenza;

- Ai sensi del Regolamento Comunale dei Lavori, Forniture e Servizi in economia approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 24.11.2008 art.13 punto 5;

RITIENE INDISPENSABILE

Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando: la ditta AGOSTI srls di Parabiago , per quanto riguarda le operazioni di sostituzione impianto di rilevazione gas, con funzione di allarme acustico e visivo e chiusura fornitura gas e sistemazione quadro elettrico, per una spesa di € 310 + IVA; la ditta TERMOIDRAULICA CI-ELLE di Colombini Lorenzo, per quanto riguarda sostituzione elettrovalvola gas contatore, per una spesa di € 125 + IVA.

La sottoscritta, definito consensualmente con gli affidatari il costo dei lavori, che risulta essere congruo rispetto alle prestazioni svolte, trasmetterà la documentazione, unitamente al presente verbale, all'organo di competenza che, provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori eseguiti.

Si allegano alla presente le foto del rilievo.

Marcallo con Casone, 18/10/2019

IL TECNICO Geom. Paola Penucchini

*Paola Penucchini*



Documentazione fotografica 18/10/2019  
Locale cucina "Sala Cattaneo" - Impianto rilevazione gas

